

平成29年12月1日

美原体育館ご利用の皆様へ

第1体育室 暖房設備の故障について

平素は美原体育館をご利用いただき、ありがとうございます。

第1体育室の冷暖房設備はガス炊き吸収式冷温水機、空気調和機、全熱交換器、冷却塔等により構成されています。今年の9月にガス炊き吸収式冷温水機の冷温水ポンプが故障し使用不能の状態になりました。

そのため、堺市から業者に修繕を依頼してもらい、冷温水ポンプの交換を行いました。11月30日（木）に冷暖房設備の設定を冷房から暖房へ切り替える作業をしていたところ、冷温水ポンプが正常に機能せず、引き続き冷暖房設備は使用できない状態であることが分かりました。

今後は、メーカーを中心に故障原因の調査と復旧に全力で努めて参ります。

寒さがいよいよ厳しくなる時期に皆様には大きなご負担・ご迷惑をお掛けすることになり、真に申し訳ありません。

どうぞ事情をご賢察いただき、ご理解ご協力をいただきますよう、お願いします。

なお、冷暖房設備が復旧するまでの利用分につきましては、暖房加算はいたしません。

また、予約取消は2週間前までという制限がありますが、ご相談に応じますので当協会にご連絡をお願いします。この場合の取消手続きは指定管理者が行います。

堺市立美原体育館等指定管理者
NPO法人美原体育協会